

INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
MD-2012, mun. Chișinău str. Alexandr Pușkin, 22, tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84,
e-mail: secretariat@inst.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
nr. 1.22

Stații de măsurare a gazelor naturale (conduce magistrale)

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă (deținută de INST la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Gradul de uzură a utilajului				

¹ În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Teritoriul obiectului industrial periculos este îngrădit și exclude accesul liber pentru persoane străine, porțile sunt permanent închise, indicatoarele de securitate sunt prezente și vizibile?	Pct.4.6.5 NRS 35-04-74:2006					5
2.	Sunt prezente instrucțiunile de producție, tehnologice, speciale; graficele aprobate privind	Pct.7.1.3 NRS 35-04-74:2006					5

	îndeplinirea deservirii tehnice și a reparațiilor planificate; schemele tehnologice pentru fiecare sistem de utilaj și a stației în general, registrele de evidență a lucrărilor executate?						
3.	Sunt funcționale și nu sunt deteriorate instalațiile electrice, paratrăsnetele, prizele de pământ, se îndeplinesc lucrările de deservire periodice ale acestora în volumul și termenii stabiliți?	Pct.8.1 NRS 35-04-74:2006					10
4.	Sunt funcționale și nu sunt deteriorate aparatele de măsură și control, mijloacele de automatizare, se îndeplinesc lucrările de deservire tehnică și verificările lor?	Pct.8.2 NRS 35-04-74:2006					10
5.	Utilajele și armătura, inclusiv utilajele auxiliare, sunt numerotate în mod clar și vizibil de la locurile de muncă?	Pct.4.6.27 NRS 35-04-74:2006					10
6.	Sunt funcționale și nu sunt deteriorate recipientele sub presiune, sunt prezente inscripțiile, cărțile recipientelor, se execută cerințele cu privire la exploatarea lor în volum și termenii stabiliți?	Pct. 9.3 NRS 35-03-67:2004					10
7.	Este dotat cu legătură telefonică sigură și legătură radio permanentă?	Pct.4.6.8 NRS 35-04-74:2006					5
8.	Se execută cerințele privind organizarea și îndeplinirea lucrărilor periculoase cu gaze, inclusiv cu utilizarea focului deschis?	Pct. 10.3 NRS 35-04-74:2006					10
9.	Sunt funcționale și nu sunt deteriorate sistemele de încălzire, ventilare și climatizare a aerului în încăperile de producție?	Pct.9.4 NRS 35-04-74:2006					5
10.	Sunt funcționale și nu sunt deteriorate sistemele de aprovizionare cu apă potabilă și menajeră, rețeaua de canalizare a obiectelor conductelor	Pct. 9.5 NRS 35-04-74:2006					5

	magistrale?					
--	-------------	--	--	--	--	--

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	NRS 35-04-74:2006	Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale, aprobate prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova nr. 2005-RT din 25.05.2006
2	NRS 35-03-67:2004	Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune, aprobate prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie nr. 1625-RT din 17.12.2004

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)