НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 22, тел. + (373-22) 23-80-24, факс: + (373-22) 24-25-84,
e-mail: secretariat@inst.gov.md

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
№ 1.25

Автомобильные заправочные станции сжиженного газа (АГЗС)

I. Фамилии, имя и функции инспекторов, осуществляющие проверку:

II. Проверяемое лицо и объект контроля:

Наименование/имя проверяемого лица _____

Юридический адрес, фискальный код _____

Фамилия, имя, руководителя проверяемого лица подлежащее контролю/его представителя _____

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) _____

Местонахождение структурного/функционального подразделения _____

Другие данные, характерные для данного подразделения (при необходимости) _____

III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска¹:

Критерии ²	Текущая информация (имеющейся НИТН с даты инициирования контроля)	Степень риска	Текущая информация действительна (при необходимости отмечается)	Пересмотренная информация в ходе контроля (при необходимости дополняется)
Область и/или подобласть экономической деятельности лица, подлежащего контролю				
Количество опасных производственных объектов, принадлежащих лицу, подлежащему контролю				
Тип и категория опасности опасных производственных объектов, принадлежащих лицу, подлежащему контролю				
Степень износа оборудования				

¹ В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемые в ходе проверки.

² Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю.

IV. Перечень вопросов:

№ п/п	Вопросы	Правовая ссылка	Соответствие			Комментарий	Оценка
			Да	Нет	Н/п		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Составлен технический паспорт для SAAG?	п. 4.3 NRS 35-04-69:2005					6
2.	Проверяется в каждой смене технологическое оборудование, газопроводы, арматура, средства измерений, противоаварийные защиты, блокировки и сигнализация взрывопожароопасных производств АГЗС?	п.818, ПП № 552/2017					5
3.	Разработан и утверждён график технического обслуживания и	п.743 ПП № 552/2017					5

	ремонта системы газоснабжения АГЗС?						
4.	Разработаны должностные и производственные инструкции для выполнения безопасным методом работ и противопожарной безопасности АГЗС?	п.744 ПП № 552/2017					5
5.	Пронумерована запорная арматура и устройство в соответствии с технологической схемой АГЗС?	Рет.748 ПП № 552/2017					5
6.	Указано направление движения потока газа на газопроводах АГЗС?	п.814 ПП № 552/2017					5
7.	Защищены наружные газопроводы и сооружения на них от атмосферной коррозии периодической покраской, осуществляемой не реже одного раза в 5 лет на АГЗС?	п.758 ПП № 552/2017					5
8.	Проводится техническое обслуживание газопроводов и арматуры в нормативных сроках на АГЗС?	п 7.1.3 NRS 35-04-69:2005					10
9.	Подвергаются рабочие измерительные средства периодическому освидетельствованию?	п. 1299 ПП № 552/2017					10
10	Составлен и утвержден список для каждого вида работ производственных инструкций, выполняемых газоопасных работ без оформления наряда-допуска? Составлен журнал указанные работы в журнале учета проведенных газоопасных работ?	п. 17.4 NRS 35-04-69:2005					5
11	Проверены ли параметры настройки-клапанов?	п. 7.1.8 NRS 35-04-69:2005					10
12	Подвергаются ли шланги гидравлическим испытаниям на прочность один раз в 3 месяца? Заносятся в журнале результаты испытания?	п. 838 ПП № 552/2017 п. 7.1.21 NRS 35-04-69:2005					10
13	Проводится полный осмотр резервуаров с арматурой и контрольно-измерительными приборами лицом, ответственным за надлежащее функционирование и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением?	п. 7.2.12 NRS 35-04-69:2005					10
14	Проводятся ли измерения электрического потенциала на подземных стальных газопроводах и резервуарах для	п. 1207 ПП № 552/2017					10

	сжиженного газа в нормативные сроки?					
15	Вывешены ли по периметру ограждения резервуаров АГЗС предупредительные знаки "ГАЗ", "ОГНЕОПАСНО"?	п. 925 ПП № 552/2017				5
16	Нанесены краской на видном месте на каждый резервуар следующие данные: регистрационный номер, допустимое давление, дата, месяц и год проведения последующего наружного и внутреннего осмотра и гидравлического испытания?	п. 9.4.4 NRS 35-03-67:2004				5
17	Соблюдаются ли требования к организации и проведению работ по сливо-наливные операции и заправке сжиженным газом, автомобилей?	п. 834-837, 866-870, 872, 874, 875, 878, 882, 883, 885, 888 и 895 ПП № 552/2017; Разд.14 NRS 35-04-69:2005				10
18	Соблюдаются ли требования безопасности при заправке газобаллонных автомобилей?	Раз.15 NRS 35-04-69:2005				10

V. Общее значение баллов при оценке риска:

Нарушения	Количество вопросов в соответствии с классификацией нарушений (все применяемые вопросы)	Количество нарушений, выявленных в ходе проверки (все не соответствующие вопросы)	Степень соответствия в зависимости от количества нарушений % (1- (столб 3/столб 2) x100%)	Общее значение вопросов в соответствии с классификацией нарушений (сумма баллов всех применяемых вопросов)	Общее значение выявленных нарушений в ходе проверки (сумма баллов не соответствующих вопросов)	Степень соответствия в зависимости от количества нарушений % (1- (столб. 6/столб. 5) x100%)
Незначительные						
Серьезные						
Тяжкие						
Итого						

VI. Руководство для оценки вопросов:

Степени тяжести нарушений	Оценка (баллы)
Незначительные	1 – 6
Серьезные	7 – 14
Тяжкие	15 - 20

VII. Перечень соответствующих нормативных актов:

№	Обозначение	Название
1.	Постановление Правительства № 552/2017	Минимальные требования безопасности при эксплуатации распределительных сетей горючих природных газов
2.	NRS 35-04-69:2005	Правила промышленной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа
3.	NRS 35-03-67:2004	Правила строительства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

Дата составления _____

Подпись инспекторов, присутствующих при осуществлении контроля:

(Фамилия, имя)

(Подпись)

(Дата ознакомления)

(Фамилия, имя)

(Подпись)

(Дата ознакомления)