

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ**  
MD-2012, мун. Кишинёв, ул. Александр Пушкин, 22, тел. + (373-22) 23-80-24, факс: + (373-22) 24-25-84,  
e-mail: [secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md)

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**  
**№ 1.22**

**Узлы учета природного газа (магистральные газопроводы)**

**I. Фамилии, имя и функции инспекторов, осуществляющие проверку:**

\_\_\_\_\_

**II. Проверяемое лицо и объект контроля:**

Наименование/имя проверяемого лица \_\_\_\_\_

Юридический адрес, фискальный код \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, руководителя проверяемого лица подлежащее контролю/его представителя \_\_\_\_\_

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) \_\_\_\_\_

Местонахождение структурного/функционального подразделения \_\_\_\_\_

Другие данные, характерные для данного подразделения (при необходимости) \_\_\_\_\_

**III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска<sup>1</sup>:**

| Критерии <sup>2</sup>   | Текущая информация (имеющейся НИТН с даты инициирования контроля) | Степень риска | Текущая информация действительна (при необходимости отмечается) | Пересмотренная информация в ходе контроля (при необходимости дополняется) |
|---|---|---------------|---|---|
| Область и/или подобласть экономической деятельности лица, подлежащего контролю                        |   |               |   |   |
| Количество опасных производственных объектов, принадлежащих лицу, подлежащему контролю                |   |               |   |   |
| Тип и категория опасности опасных производственных объектов, принадлежащих лицу, подлежащему контролю |   |               |   |   |
| Степень износа оборудования   |   |               |   |   |

<sup>1</sup>В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемых в ходе проверки.

<sup>2</sup>Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю.

**IV. Перечень вопросов:**

| № п/п | Вопросы   | Правовая ссылка                          | Соответствие |     |     | Комментарий | Оценка |
|-------|---|--|--------------|-----|-----|-------------|--------|
|       |   |  | Да           | Нет | Н/п |             |        |
| 1     | 2   | 3  | 4            | 5   | 6   | 7           | 8      |
| 1.    | В хорошем состоянии ограждение территории, здания и сооружения, ворота закрыты, отображаются индикаторы безопасности? | п.4.6.5<br>п. 7.1.4 NRS<br>35-04-74:2006 |              |     |     |             | 5      |

|    |  |                               |  |  |  |  |    |
|----|--|-------------------------------|--|--|--|--|----|
| 2. | Имеются ли производственные, технологические и специальные инструкции; утвержденные графики выполнения технического обслуживания и плановых ремонтов; технологические планы по каждой системе оборудования и по станции в целом; ведется запись о выполненных работах? | п.7.1.3 NRS<br>35-04-74:2006  |  |  |  |  | 5  |
| 3. | Находятся в хорошем состоянии электроустановки, молниеотводы, заземления, проводятся ли сервисные работы и их периодические измерения в установленном объеме и сроки?  | п.8.1 NRS<br>35-04-74:2006    |  |  |  |  | 10 |
| 4. | Находятся в хорошем техническом состоянии измерительные и контрольные приборы, средства автоматизации, проводятся ли работы по техническому обслуживанию и проверки?   | п.8.2 NRS<br>35-04-74:2006    |  |  |  |  | 10 |
| 5. | Соответствует нумерация оборудования и узлов согласно технологическим схемам?  | п.4.6.27 NRS<br>35-04-74:2006 |  |  |  |  | 10 |
| 6. | Сосуды, работающие под давлением, находятся в хорошем техническом состоянии, имеются надписи, паспорта сосудов, выполняются требования по их эксплуатации в установленном объеме и сроках?   | п. 9.3 NRS<br>35-03-67:2004   |  |  |  |  | 10 |
| 7. | Оснащен объект телефонной связью и радиосвязь с постоянным вызовом?  | п.4.6.8 NRS<br>35-04-74:2006  |  |  |  |  | 5  |
| 8. | Выполняются ли требования по организации и проведению газоопасных работ, включая использование открытого огня?   | п. 10.3 NRS<br>35-04-74:2006  |  |  |  |  | 10 |
| 9. | Находятся в хорошем состоянии системы отопления, вентиляции и кондиционирования  | п.9.4 NRS<br>35-04-74:2006    |  |  |  |  | 5  |

|     |  |                          |  |  |  |  |   |
|-----|--|--------------------------|--|--|--|--|---|
|     | воздуха в производственных помещениях?   |                          |  |  |  |  |   |
| 10. | Находятся в хорошем состоянии системы питьевого и хозяйственного водоснабжения, канализационная система объектов магистральных газопроводов? | п. 9.5 NRS 35-04-74:2006 |  |  |  |  | 5 |

#### V. Общее значение баллов при оценке риска:

| Нарушения      | Количество вопросов в соответствии с классификацией нарушений (все применяемые вопросы) | Количество нарушений, выявленных в ходе проверки (все не соответствующие вопросы) | Степень соответствия в зависимости от количества нарушений % (1- (столб 3/столб 2) x100%) | Общее значение вопросов в соответствии с классификацией нарушений (сумма баллов всех применяемых вопросов) | Общее значение выявленных нарушений в ходе проверки (сумма баллов не соответствующим вопросам) | Степень соответствия в зависимости от количества нарушений % (1- (столб. 6/столб. 5) x100%) |
|----------------|---|---|---|--|--|---|
| Незначительные |   |   |   |  |  |   |
| Серьезные      |   |   |   |  |  |   |
| Тяжкие         |   |   |   |  |  |   |
| <b>Итого</b>   |   |   |   |  |  |   |

#### VI. Руководство для оценки вопросов:

| Степени тяжести нарушений | Оценка (баллы) |
|---------------------------|----------------|
| Незначительные            | 1 – 6          |
| Серьезные                 | 7 – 14         |
| Тяжкие                    | 15 - 20        |

#### VI. Перечень соответствующих нормативных актов:

| № п/п | Обозначение       | Название   |
|-------|-------------------|--|
| 1.    | NRS 35-04-74:2006 | Правила безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением Департамента Стандартизаций и Метрологии № 2005-RT от 25.05.2006                        |
| 2     | NRS 35-03-67:2004 | Правила безопасного строительства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные постановлением Департамента Стандартизаций и Метрологии № 2005-RT от 25.05.2006 |

Дата составления \_\_\_\_\_  
 Подпись инспекторов, присутствующих при проверке:

\_\_\_\_\_  
 (Фамилия, имя)

\_\_\_\_\_  
 (Подпись)

\_\_\_\_\_  
 (Дата ознакомления)

\_\_\_\_\_  
 (Фамилия, имя)

\_\_\_\_\_  
 (Подпись)

\_\_\_\_\_  
 (Дата ознакомления)