

INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

MD-2012, mun. Chișinău str. Alexandr Pușkin, 22 tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84,
e-mail: secretariat@inst.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
nr. 1.24
Conducte magistrale de gaze naturale

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă (deținută de INST la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Gradul de uzură a utilajului				

¹ În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitatea			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sunt prezente instrucțiunile privind securitatea industrială și protecția muncii, instrucțiuni de securitate contra incendiilor?	Pct. 4.1.5 NRS 35-04-74:2006					5
2.	Sunt îndeplinite cerințele privind organizarea și îndeplinirea lucrărilor de exploatare a conductei magistrale?	Pct. 5.2.2 NRS 35-04-74:2006					10
3.	Este întocmită cartea specială pentru fiecare conductă magistrală, este asigurată gestionarea ei?	Pct.5.2.3 NRS 35-04-74:2006					6
4.	Este prezent graficul aprobat privind controlul traseului conductelor magistrale?	Pct.5.2.8 NRS 35-04-74:2006					5
5.	Sunt prezente schemele căilor optime	Pct.5.2.14					5

	de circulație (hărțile rutelor) la dispeccerat și în mijloacele de transport specializate?	NRS 35-04-74:2006					
6.	Este prezent registrul special cu înregistrarea rezultatelor controlului traseului efectuat	Pct.5.2.10 NRS 35-04-74:2006					5
7.	Sunt prezente indicatoarele traseului conductelor magistrale, indicatoarele de avertizare la trecerile subacvatice, indicatoarele rutiere la intersecții cu drumurile auto?	Pct.5.2.4 NRS 35-04-74:2006					8
8.	Sunt prezente îngrădirile a instalațiilor tehnice aferente conductei magistrale, indicatoarele de securitate, inscripțiile de avertizare și dacă este asigurată întreținerea lor în stare bună?	Pct. 4.6.5 NRS 35-04-74:2006					5
9.	Trecerile, pasajele și drumurile de acces la clădiri și construcții, precum și la blocurile de comandă a armăturii de închidere și AMC și A nu sunt deteriorate, sunt întreținute și curățate de noroi, zăpadă/gheață, nisip?	Pct.4.6.9 NRS 35-04-74:2006					5
10.	Numerotarea utilajelor și armăturilor este vizibilă de la locul de muncă, utilajul auxiliar este numerotat ca și cel principal?	Pct.4.6.27 NRS 35-04-74:2006					5
11.	Conductele magistrale pe piloni și pilonii nu sunt deteriorate și nu prezintă deformări peste limita admisibilă?	Pct.5.3 NRS 35-04-74:2006					10
12.	Conductele magistrale subterane și utilajul aferent sunt protejate împotriva corosiunii?	Pct.5.4 NRS 35-04-74:2006					10
13.	La organizarea și îndeplinirea lucrărilor de reparație a conductelor magistrale se execută cerințele stabilite?	Pct.10.1 NRS 35-04-74:2006					10
14.	Se respectă de către operatorul sistemului de transport al gazelor, cerințele stabilite pentru zonele de protecție a conductelor magistrale?	Pct. 5.2.2 NRS 35-04-74:2006					10
15.	Sunt funcționale și nu sunt deteriorate instalațiile electrice, paratrăsnetele, prizele de pământ, se îndeplinesc lucrările de deservire și măsurările periodice în volumul și termenii stabiliți?	Pct.8.1 NRS 35-04-74:2006					10
16.	Corespunde cerințelor organizarea exploatării mijloacelor de măsurare și control, de automatizare, de dirijare, de telemecanică, acestea sunt funcționale și nu sunt deteriorate și se îndeplinesc lucrările de deservire și măsurările periodică ale acestor instalații în volumul și termenii stabiliți?	Pct.8.2 NRS 35-04-74:2006					10
17.	Corespunde cerințelor organizarea exploatării sistemelor de legătură telefonică și radio, sunt ele funcționale, se îndeplinesc lucrările	Pct. 8.3 NRS 35-04-74:2006					5

	de deservire acestora în volumul și termenii stabiliți?					
18.	Sunt funcționale și nu sunt deteriorate instalațiile de utilizare a metanolului, se aplică măsurile de securitate la utilizarea metanolului?	Pct.9.6 NRS 35-04-74:2006				10
19.	Se execută cerințele privind organizarea și îndeplinirea lucrărilor periculoase cu gaze?	Pct. 10.3 NRS 35-04-74:2006				10

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Pondere valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Pondere valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	NRS 35-04-74: 2006	Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale, aprobate prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova nr.2005-RT din 25.05.2006

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)