

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 22, тел. + (373-22) 23-80-24, факс: + (373-22) 24-25-84,
e-mail: secretariat@inst.gov.md

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
№ 1.11
Станции хлорирования, склады хлора

I. Фамилии, имя и функции инспекторов, осуществляющие проверку:

II. Проверяемое лицо и объект контроля:

Наименование/имя проверяемого лица _____

Юридический адрес, фискальный код _____

Фамилия, имя, руководителя проверяемого лица подлежащее контролю/его представителя _____

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) _____

Местонахождение структурного/функционального подразделения _____

Другие данные, характерные для данного подразделения (при необходимости) _____

III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска¹:

Критерии ²	Текущая информация (имеющейся НИТН с даты инициирования контроля)	Степень риска	Текущая информация действительна (при необходимости отмечается)	Пересмотренная информация в ходе контроля (при необходимости дополняется)
Область и/или подобласть экономической деятельности лица, подлежащего контролю				
Количество опасных производственных объектов, принадлежащих лицу, подлежащему контролю				
Тип и категория опасности опасных производственных объектов, принадлежащих лицу, подлежащему контролю				
Степень износа оборудования				

¹В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемые в ходе проверки.

²Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю.

IV. Перечень вопросов:

№ п/п	Вопросы	Правовая ссылка	Соответствии			Комментарий	Оценка
			Да	Нет	Н/п		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечены паспортами (сертификатами) на все виды технологического оборудования задействованные в производство?	п.3.3 подп. с) NRS 35-05-57:2003					8

2.	Обеспечены рабочими инструкциями, составленные в соответствии с технологическим регламентом, а также другой обязательной нормативно-технической документацией по безопасному проведению работ в соответствии с перечнем, утвержденным техническим руководителем предприятия?	п.3.3 подп. е) NRS 35-05-57:2003					10
3.	Соблюдаются требования по проверке технологических трубопроводов?	п.4.21 NRS 35-05-57:2003					15
4.	Обеспечена защита трубопроводов для транспортировки хлора от падающих предметов, от ударов, от воздействия коррозионно-активных и горючих веществ?	п.4.5 NRS 35-05-57:2003					10
5.	Обеспечивается применение исправных, аттестованных контрольно-измерительных прибора и с не истекшим сроком проверки?	п.5.3 NRS 35-05-57:2003					10
6.	Проводится ежемесячная проверка исправности схем противоаварийных защитных блокировок и сигнализации, электронных, релейных и электрических схем?	п.5.5 NRS 35-05-57:2003					10
7.	Оснащены помещения, где возможно выделение хлора автоматическими системами обнаружения хлора?	п.5.6 NRS 35-05-57:2003					15
8.	Осуществляется контроль за давлением и расходом хлора при отборе газообразного хлора из контейнеров и баллонов?	п.5.9 NRS 35-05-57:2003					20
9.	Соблюдается требование к допустимому количеству жидкого хлора на предприятии-потребителе не превышающему 15-суточную потребность?	п.6.2 NRS 35-05-57:2003					10
10.	Установлен на территории склада жидкого хлора указатель направления ветра, видимый из любой точки территории склада?	п.6.8 NRS 35-05-57:2003					8
11.	Составлены паспорта на вентиляционные установки?	п.6.17 NRS 35-05-57:2003					10
12.	Соблюдаются требования к периодичности проверки вентиляционных систем на эффективность и проверки после капитального ремонта и реконструкции?	п.6.18 NRS 35-05-57:2003					10

13.	Обеспечено необходимое количество нейтрализующих средств на опасном производственном объекте?	п.6.22 NRS 35-05-57:2003					15
14.	Обеспечивается минимальный объем работ по техническому обслуживанию емкостного, теплообменного оборудования и трубопроводов?	п.8.2 NRS 35-05-57:2003					15
15.	Соблюдаются требования к включению аварийной вентиляции помещений для хранения хлора?	п.10.2.14 NRS 35-05-57:2003					15
16.	Соблюдаются требования к размещению сосудов с хлором на складах?	п.10.2.17 NRS 35-05-57:2003					10
17.	Установлены заглушки и защитные колпаки на сосудах после окончания отбора хлора?	п.10.3.15 NRS 35-05-57:2003					10
18.	Обеспечивается герметичность и отдельное хранение порожних и подготовленные к транспортировке сосуды?	п.10.3.16 NRS 35-05-57:2003					10
19.	Имеется аварийный запас средств индивидуальной защиты в производственных помещениях, хранилищах жидкого хлора, в местах где проводятся работы с затаренным жидким хлором?	п.11.3 NRS 35-05-57:2003					15
20.	Ведется учет и регистрация контейнеров и баллонов предназначенных для перевозки жидкого хлора на предприятии – наполнителей на балансе которого находится хлорная тара?	п.7.1.1 NRS 35-05-43:2002					5

V. Общее значение баллов при оценке риска:

Нарушения	Количество вопросов в соответствии с классификацией нарушений (все применяемые вопросы)	Количество нарушений, выявленных в ходе проверки (все не соответствующие вопросы)	Степень соответствия в зависимости от количества нарушений % (1- (столб 3/столб 2) x100%)	Общее значение вопросов в соответствии с классификацией нарушений (сумма баллов всех применяемых вопросов)	Общее значение выявленных нарушений в ходе проверки (сумма баллов не соответствующих вопросов)	Степень соответствия в зависимости от количества нарушений % (1- (столб. 6/столб. 5) x100%)
Незначительные						
Серьезные						
Тяжкие						
Итого						

VI. Руководство для оценки вопросов:

Степени тяжести нарушений	Оценка (баллы)
----------------------------------	-----------------------

Незначительные	1 – 6
Серьезные	7 – 14
Тяжкие	15 - 20

VII. Перечень соответствующих нормативных актов:

№	Обозначение	Название
1.	NRS 35-03-67:2004	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, утвержденные постановлением Департамента «Молдова-Стандарт» № 1625-RT от 17.12.2004
2.	NRS 35-05-57:2003	Правила безопасности при хранении, транспортировании и применении хлора, утверждены постановлением Департамента «Молдова-Стандарт» № 1442-RT от 29.12.2003.
3.	NRS 35-05-43:2002	Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утверждены постановлением Департамента «Молдова-Стандарт» № 1236-RT от 24.12.2002
4.	PG RD 09-250:2003	Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах, утверждены постановлением Департамента «Молдова-Стандарт» № 1441-RT от 26.12.2003

Дата составления _____

Подпись инспекторов, присутствующих при проверке:

_____	_____	_____
(Фамилия, имя)	(Подпись)	(Дата ознакомления)
_____	_____	_____
(Фамилия, имя)	(Подпись)	(Дата ознакомления)